

Приложение №2 к приказу № 80 от 23.03.2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

Главный инженер

ООО «Тепловые сети»

С.В. Борисенко

« 23 » 03 2026г.

**К плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
ООО «Тепловые сети»**

1. Анализ прохождения трех прошлых периодов

№ п/п	Показатель	Отопительный период		
		2023г.	2024г.	2025г.
1	Продолжительность отопительного периода, суток	184	181	191
2	Среднегодовая температура наружного воздуха за отопительный период, С°	4,69	5,14	4,54
3	Количество аварий и инцидентов на источнике тепловой энергии	0	0	0
4	Количество аварий и инцидентов на тепловых сетях	0	0	0
5	Потребления электроэнергии, млн. кВт*ч	15,244	15,756	15,995
6	Расход воды, м³	144743	177763	160526
7	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал	39174,2	38100,4	38024,0
8	Расход газа, тыс.м³ т.у.т	51051,6	52844,9	54453,8
		61582,8	63036,4	64971,2

В результате своевременной и качественной подготовке к отопительным периодам и проведения ежегодных капитальных ремонтов тепловых сетей в объеме 1,1-1,3 км. регулярно снижаются тепловые потери при подаче тепловой энергии, аварии и инциденты за последние 3 года отсутствуют.